



产品认证证书

证书编号：CQC2014010307735481

申请人名称及地址

德力西电气有限公司
乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称及地址

德力西电气有限公司
乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气（芜湖）有限公司(V025026)
安徽省芜湖市芜湖机械工业园

产品名称和系列、规格、型号

剩余电流动作断路器

DZ47PLE, DZ47PLE G; Ue: AC230V; In: 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A; C、D型特性; Icn=Ics: 4500A; IΔ n: 30mA; AC型; 电子式; IΔ m: 500A; 极数: 1P+N (带一个保护极, N极可开闭)。

产品标准和技术要求

GB/T16917.1-2014, GB/T16917.22-2008

认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462143-2019 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020年07月10日 有效期至: 2024年05月26日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任: _____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>