



# 产品认证证书

证书编号：CQC2018010307075748

## 申请人名称及地址

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 制造商名称及地址

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 生产企业名称及地址

德力西电气（芜湖）有限公司(V025026)  
安徽省芜湖市芜湖机械工业园

## 产品名称和系列、规格、型号

### 剩余电流动作断路器

DZ47PLEY-63、DZ47PLEY-63R、CDBUPLE-63、CDBUPLE-63R Uimp: 4kV; Ui: 500V; Ue: AC230V; In: 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A; C、D型特性; I $\Delta$ n: 30mA、50mA; AC型; 电子式; I $\Delta$ m: 630A; Icn=lcs: 4500A; 极数: 1P+N (带一个保护极, N极可开闭, 适用于隔离)

## 产品标准和技术要求

GB/T16917.1-2014;GB/T16917.22-2008

## 认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462143-2019 认证规则的要求, 特发此证。  
发证日期: 2020年07月10日 有效期至: 2023年05月24日  
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

主任: \_\_\_\_\_

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>