



# 产品认证证书

证书编号：CQC2014010307705615

## 申请人名称及地址

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 制造商名称及地址

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 生产企业名称及地址

德力西电气（芜湖）有限公司(V025026)  
安徽省芜湖市芜湖机械工业园

## 产品名称和系列、规格、型号

### 剩余电流动作断路器

DZ47sLE; Ue:AC230V(1P+N,2P),AC400V(3P,3P+N,4P);In:6A,10A,16A,20A,25A,32A;B,C,D 型特性; $\Delta n$ :30mA,50mA,75mA,100mA,300mA/AC 型;lcs=Icn:6kA; $I\Delta m$ :630A;1P+N(1 个保护极,N 极常通,不适用于隔离用),2P,3P,3P+N(3 个保护极,N 极常通,不适用于隔离用),4P; DZ47sLEG;  
Ue:AC230V(1P+N,2P);In:6A,10A,16A,20A,25A,32A;B,C,D 型特性; $\Delta n$ :30mA/AC 型; $I\Delta m$ :630A;lcs=Icn:6kA;1P+N(1 个保护极,N 极常通,不适用于隔离用),2P

## 产品标准和技术要求

GB/T16917.1-2014;GB/T16917.22-2008

## 认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462143-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020 年 07 月 10 日 有效期至：2024 年 02 月 13 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：陆梅

# 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>