



产品认证证书

证书编号：CQC2019010307190102

申请人名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气（芜湖）有限公司(V025026)
安徽省芜湖市芜湖机械工业园

产品名称和系列、规格、型号

小型断路器

DZ47TR; U_i : 500V; U_{imp} : 4kV; U_e : AC230/400V(1P)、AC400V(2P、3P、4P); I_n : 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A; 瞬时脱扣类型: C型、D型; $I_{cs}=I_{cn}$: 6kA(C型(6-40A)); $I_{cs}=I_{cn}$: 4.5kA(C型(50-63A)、D型(6-63A)); 极数: 1P、2P、3P、4P(所有极均为保护极)。

产品标准和技术要求

GB/T10963.1-2005

认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462143-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年07月10日 有效期至：2024年05月29日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：_____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>