



产品认证证书

证书编号：CQC2019010307189903

申请人名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气（芜湖）有限公司(V025026)
安徽省芜湖市芜湖机械工业园

产品名称和系列、规格、型号

剩余电流动作断路器

DZ47TRLE; Ui: 500V; Uimp: 4kV; Ue: AC230V(1P+N, 2P)、AC400V(3P, 3P+N, 4P); In: 40A、50A、60A;
瞬时脱扣特性: C、D型特性; I Δ n: 15mA、30mA、50mA; AC型: I Δ m: 630A; Ics=Icn: 6 kA(C型40A)、4.5kA(C
型(50-60A),D型(40-60A)); 极数: 1P+N(带1个保护极, N极不可开闭)、2P(带两个保护极)、3P(带三
个保护极)、3P+N(带三个保护极, N极不可开闭)、4P(带四个保护极);

产品标准和技术要求

GB/T16917.1-2014, GB/T16917.22-2008

认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462143-2019 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020年07月10日 有效期至: 2024年05月28日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任: _____

陆楠

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>