



# 产品认证证书

证书编号：CQC2017010307947619

## 申请人名称及地址

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 制造商名称及地址

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 生产企业名称及地址

德力西电气（芜湖）有限公司(V025026)  
安徽省芜湖市芜湖机械工业园

## 产品名称和系列、规格、型号

剩余电流动作断路器  
CDB6LEi、CDB6LEiG、CDBULE、CDBULEG；详见附件

## 产品标准和技术要求

GB/T 16917.1-2014; GB/T 16917.22-2008

## 认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462143-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年07月10日 有效期至：2022年03月15日  
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

主任：\_\_\_\_\_

陆梅

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



# 产品认证证书

附 录

第 1 页 共 2 页

证书编号: CQC2017010307947619

纸 号:

CDB6LEi、CDB6LEiG、CDBULE、CDBULEG;

CDB6Lei、CDBULE;

Ue: AC230V (1P+N、2P), AC400V (3P、3P+N、4P);

In: 40A, 50A, 63A;

瞬时脱扣类型: B、C、D 型特性;

一般型:  $I \Delta n$ : 30mA、50mA、75mA、100mA、300mA;

S 型:  $I \Delta n$ : 100mA;

额定剩余动作类型: AC 型、A 型; 电子式:  $I \Delta m$ : 630A;

$I_{cs} = I_{cn}$ : 6kA;

极数: 1P+N (1 个保护极, N 极常通), 3P+N (3 个保护极, N 极常通), 2P, 3P, 4P;

1P+N、3P+N: 不适用于隔离用, 2P、3P、4P: 适用于隔离用;

CDB6LEiG、CDBULEG;

Ue: AC230V (1P+N、2P);

In: 40A, 50A, 63A;

瞬时脱扣类型: B、C、D 型特性;

$I \Delta n$ : 30mA; 额定剩余动作类型: AC 型、A 型; 电子式:  $I \Delta m$ : 630A;

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: \_\_\_\_\_

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



# 产品认证证书

附 录

证书编号：CQC2017010307947619

第 2 页 共 2 页

纸 号：

$I_{cs}=I_{cn}:6kA$ ;

极数：1P+N(1 个保护极，N 极常通)、2P;

1P+N:不适用于隔离用，2P:适用于隔离用

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任： 陆 楠

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>