



产品认证证书

证书编号：CQC2017010304012784

申请人名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

乐清市万联电器有限公司 (V029118)
乐清市北白象镇小方村

产品名称和系列、规格、型号

交流接触器

CJX2-25□□、CJX2-32□□、CJX2-38□□；Ue：AC380V；Ui：660V；Uimp：6kV；Ith：50A；Ie：CJX2-25□□：25A；CJX2-32□□：32A；CJX2-38□□：38A；使用类别：AC-3；极数：3P、4P（仅CJX2-25□□）；Us：DC24V、DC48V、DC110V、DC220V、AC36V、AC220V、AC380V 50Hz；辅助触头（仅3P）：1NO或1NC；Ith：10A；Ui：660V；Uimp：6kV；AC-15：Ue/Ie：AC380V/0.95A；DC-13：Ue/Ie：DC220V/0.15A；型号解释详见附件

产品标准和技术要求

GB/T14048.4-2010

认证模式

型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年07月14日 有效期至：2022年07月24日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

主任：_____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号: CQC2017010304012784

纸 号:

型号的解释:

CJX 2 - □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5)

- (1) 交流接触器
- (2) 设计序号
- (3) 在 AC-3 使用类别下, 额定工作电压为 AC380V 时的额定工作电流
- (4) 触头种类和数量,用数字表示:
 - “10”表示有一对常开辅助触头(38A 以下)
 - “01”表示有一对常闭辅助触头(38A 以下)
 - “11”表示一常开一常闭辅助触头(40A 以上)
 - “04”表示四常开主触头(除 18A,32A 及 38A 以外)
 - “08”表示两常开两常闭主触头(除 18A,32A 及 38A 以外)
- (5) 控制电压: Z 表示直流控制, 无 Z 表示交流控制

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: _____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>