



# 产品认证证书

证书编号：CQC2017010304012786

**申请人名称及地址**

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

**制造商名称及地址**

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

**生产企业名称及地址**

乐清市万联电器有限公司 (V029118)  
乐清市北白象镇小方村

**产品名称和系列、规格、型号**

**交流接触器**

CJX2-40□□、CJX2-50□□、CJX2-65□□；型号解释详见附件； Ue：AC380V； Ui：660V； Uimp：6kV； Ith：70A；  
Ie：CJX2-40□□：40A； CJX2-50□□：50A； CJX2-65□□：65A； 使用类别：AC-3；极数：3P、4P； Us：DC24V、  
DC48V、DC110V、DC220V、AC36V、AC220V、AC380V 50Hz； 辅助触头（仅3P）：1NO1NC； Ith：10A；  
Ui：660V； Uimp：6kV； AC-15：Ue/Ie：AC380V/0.95A； DC-13：Ue/Ie：DC220V/0.15A

**产品标准和技术要求**

GB/T14048.4-2010

**认证模式**

型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年07月14日 有效期至：2022年07月24日  
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

主任：\_\_\_\_\_

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



# 产品认证证书

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号：CQC2017010304012786

纸 号：

型号的解释：

CJX 2- □ □ □  
(1) (2) (3) (4) (5)

- (1) 交流接触器
- (2) 设计序号
- (3) 在 AC-3 使用类别下，额定工作电压为 AC380V 时的额定工作电流
- (4) 触头种类和数量,用数字表示:
  - “10”表示有一对常开辅助触头(38A 以下)
  - “01”表示有一对常闭辅助触头(38A 以下)
  - “11”表示一常开一常闭辅助触头(40A 以上)
  - “04”表示四常开主触头(除 18A,32A 及 38A 以外)
  - “08”表示两常开两常闭主触头(除 18A,32A 及 38A 以外)
- (5) 控制电压：Z 表示直流控制，无 Z 表示交流控制

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任：\_\_\_\_\_

陆梅

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>