



产品认证证书

证书编号：CQC2017010304012787

申请人名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

乐清市万联电器有限公司 (V029118)
乐清市北白象镇小方村

产品名称和系列、规格、型号

交流接触器

CJX2-80□□, CJX2-95□□; 型号解释详见附件; Ue: AC380V; Ui: 660V; Uimp: 6kV Ith: 110A; Ie: CJX2-80□□: 80A; CJX2-95□□: 95A; 使用类别: AC-3; 极数: 3P、4P; Us: DC24V、DC48V、DC110V、DC220V、AC36V、AC220V、AC380V 50Hz; 辅助触头(仅 3P): 1NO1NC Ith: 10A; Ui: 660V; Uimp: 6kV; AC-15: Ue/Ie: AC380V/0.95A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A

产品标准和技术要求

GB/T14048. 4-2010

认证模式

型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020 年 07 月 14 日 有效期至: 2022 年 07 月 24 日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

主任: _____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号: CQC2017010304012787

纸 号:

型号的解释:

CJX 2- □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5)

- (1) 交流接触器
- (2) 设计序号
- (3) 在 AC-3 使用类别下, 额定工作电压为 AC380V 时的额定工作电流
- (4) 触头种类和数量, 用数字表示:
 - “10”表示有一对常开辅助触头(38A 以下)
 - “01”表示有一对常闭辅助触头(38A 以下)
 - “11”表示一常开一常闭辅助触头(40A 以上)
 - “04”表示四常开主触头(除 18A, 32A 及 38A 以外)
 - “08”表示两常开两常闭主触头(除 18A, 32A 及 38A 以外)
- (5) 控制电压: Z 表示直流控制, 无 Z 表示交流控制

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: _____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>