强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980304000483

德力西电气有限公司（生产者） 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

德力西电气有限公司（生产者） 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测， 符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年； 正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：	德力西电气有限公司
生产者地址：	浙江省温州市乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
依据的强制性产品认证规则：	CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：	交流接触器
产品系列、型号、规格：	(见附页)
依据的标准：	GB/T14048.4-2010
生产企业名称：	乐清市万联电器有限公司
生产企业地址：	乐清市北白象镇小方村

联系人： 郭建权

电话： 13587713982

电子邮箱： jianquan.guo@delixi-electric.com

指定签字人：

自我声明时间： 2020-08-19

自我声明地点： 温州

生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号：2020980304000483

产品系列、型号、规格：

CJX2-80□□，CJX2-95□□；型号解释详见附件;Ue：AC380V；Ui：660V；Uimp：6kV Ith：110A；Ie：CJX2-80□□：80A；CJX2-95□□：95A；使用类别：AC-3；极数：3P、4P；Us：DC24V、DC48V、DC110V、DC220V、AC36V、AC220V、AC380V 50Hz；辅助触头(仅3P)：1NO1NC Ith：10A；Ui：660V；Uimp：6kV；AC-15：Ue/Ie：AC380V/0.95A；DC-13：Ue/Ie：DC220V/0.15A

联系人：郭建权

电话：13587713982

电子邮箱：jianquan.guo@delixi-electric.com

指定签字人：

自我声明时间：2020-08-19

自我声明地点：温州

生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号：2020980304000483

产品系列、型号、规格(附件)：

型号的解释：

CJX 2- □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5)

(1) 交流接触器
(2) 设计序号
(3) 在 AC-3 使用类别下，额定工作电压为 AC380V 时的额定工作电流
(4) 触头种类和数量,用数字表示:
"10"表示有一对常开辅助触头(38A 以下)
"01"表示有一对常闭辅助触头(38A 以下)
"11"表示一常开一常闭辅助触头(40A 以上)
"04"表示四常开主触头(除 18A,32A 及 38A 以外)
"08"表示两常开两常闭主触头(除 18A,32A 及 38A 以外)
(5) 控制电压：Z 表示直流控制，无 Z 表示交流控制

联系人：郭建权
电话：13587713982
电子邮箱：jianquan.guo@delixi-electric.com

自我声明时间：2020-08-19
自我声明地点：温州

指定签字人：

生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。