



产品认证证书

证书编号：CQC2002010304022057

申请人名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气有限公司(V010114)
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号

交流接触器

CJX2-9,CJX2-9N,CJX2-12,CJX2-12N; Ith:25A;Ui:690V;AC-3,AC-4;CJX2-9:
AC-3:Ue/Ie:AC380V/9A;AC660V/6.6A;AC-4:Ue/Ie:AC380V/3.5A;AC660V/1.5A;
CJX2-9N:AC-4:Ue/Ie:AC380V/3.5A;AC660V/1.5A;CJX2-12:AC-3:Ue/Ie:AC380V/
12A;AC660V/8.9A;AC-4:Ue/Ie:AC380V/5A;AC660V/2A;CJX2-12N:AC-4:Ue/
Ie:AC380V/5A;AC660V/2A;Us:AC24V,36V,48V,110V,127V,220/230V,380/ 400V;3P;IP20;配用的辅助触
头:Ith:10A;AC-15:Ue/Ie:AC220V/1.6A;380V/ 0.95A;DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.15A

产品标准和技术要求

GB/T14048. 4-2010

认证模式

型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求，特发此证。
发证日期：2020年04月27日 有效期至：2022年07月11日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：_____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录


第 1 页 共 1 页

证书编号：CQC2002010304022057

纸 号：

型号的解释：

CJX 2 - □ □ □



辅助触头类别代号：“10”表示一常开辅助触头，“01”表示一常闭辅助触头，“20”表示两常开辅助触头，“02”表示两常闭辅助触头，“11”表示一常开一常闭辅助触头
常规：省略不写，N：可逆式交流接触器
AC-3 使用类别下 380V 时额定工作电流值表示
设计序号
交流接触器

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任： 陆梅

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>