

# 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980304000726

德力西电气有限公司(生产者) 确知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

德力西电气有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 德力西电气有限公司  
生产者地址: 浙江省温州市乐清市柳市镇德力西高科技工业园区  
依据的强制性产品认证规则: CNCA-C03-02:2014 低压元器件  
产品名称: 交流接触器  
产品系列、型号、规格: (见附页)  
依据的标准: GB/T14048.4-2010  
生产企业名称: 德力西电气有限公司  
生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

联系人: 郭建权  
电话: 400-826-8008  
电子邮箱: ccc@delixi-electric.com  
指定签字人: 

自我声明时间: 2020-08-27  
自我声明地点: 温州  
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020980304000726



产品系列、型号、规格:

CJX2-40,CJX2-40N,CJX2-50,CJX2-50N,CJX2-65,CJX2-65N; Ith:60A(CJX2-4011,CJX2-40N22),80A(CJX2-5011,CJX2-50N22,CJX2-6511,CJX2-65N22);Ui:690V;Ue/Ie:AC-3:CJX2-4011:380V/40A,660V/34A;CJX2-5011:380V/50A,660V/39A;CJX2-6511:380V/65A,660V/42A;AC-4:CJX2-4011,CJX2-40N22:380V/18.5A,660V/9A;CJX2-5011,CJX2-50N22:380V/24A,660V/12A;CJX2-6511,CJX2-65N22:380V/28A,660V/14A;Us:AC24V,36V,48V,110V,127V,220V/230V,380V/400V;3P;IP20;配用的辅助触头:Ith:10A;AC-15;Ue/Ie:220V/1.6A,380V/0.95A;DC-13;Ue/Ie:220V/0.15A

联系人: 郭建权  
电话: 400-826-8008  
电子邮箱: ccc@delixi-electric.com  
指定签字人: 

自我声明时间: 2020-08-27  
自我声明地点: 温州  
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)




自我声明编号: 2020980304000726

产品系列、型号、规格(附件):

型号的解释:

CJX 2 -



"11"表示一常开一常闭辅助触头, "22"表示二常开二常闭辅助触头

常规:省略不写, N:可逆式交流接触器

AC-3 使用类别下 380V 时额定工作电流值表示

设计序号

交流接触器

联系人: 郭建权  
电话: 400-826-8008  
电子邮箱: ccc@delixi-electric.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2020-08-27

自我声明地点: 温州

生产者签章: