

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号: 2020980304000724



德力西电气有限公司(生产者) 确知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

德力西电气有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 德力西电气有限公司
生产者地址: 浙江省温州市乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
依据的强制性产品认证规则: CNCA-C03-02:2014 低压元器件
产品名称: 交流接触器
产品系列、型号、规格: (见附页)
依据的标准: GB/T14048.4-2010
生产企业名称: 德力西电气有限公司
生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

联系人: 郭建权
电话: 400-826-8008
电子邮箱: ccc@delixi-electric.com
指定签字人:

自我声明时间: 2020-08-27
自我声明地点: 温州
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304000724

产品系列、型号、规格:

CJX2-80,CJX2-80N,CJX2-95,CJX2-95N; Ith:125A;Ui:690V;AC-3,AC-4;CJX2-80:AC-3:Ue/Ie:AC380V/80A;AC660V/49A;AC-4:Ue/Ie:AC380V/37A;AC660V/17.3A;CJX2-80N:AC-4:Ue/Ie:AC380V/37A;AC660V/17.3A;CJX2-95:AC-3:Ue/Ie:AC380V/95A;AC660V/55A;AC-4:Ue/Ie:AC380V/44A;AC660V/21.3A;CJX2-95N:AC-4:Ue/Ie:AC380V/44A;AC660V/21.3A;Us:AC24V,36V,48V,110V,127V,220/230V,380/400V;3P;IP20;配用的辅助触头:Ith:10A;AC-15:Ue/Ie:AC220V/1.6A;380V/0.95A;DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.15A

联系人: 郭建权
电话: 400-826-8008
电子邮箱: ccc@delixi-electric.com
指定签字人: 

自我声明时间: 2020-08-27
自我声明地点: 温州
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)




自我声明编号: 2020980304000724

产品系列、型号、规格(附件):

型号的解释:

CJX 2 -



"11"表示一常开一常闭辅助触头, "22"表示二常开二常闭辅助触头

常规:省略不写, N:可逆式交流接触器

AC-3 使用类别下 380V 时额定工作电流值表示

设计序号

交流接触器

联系人: 郭建权
电话: 400-826-8008
电子邮箱: ccc@delixi-electric.com
指定签字人:

自我声明时间: 2020-08-27
自我声明地点: 温州
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。