



产品认证证书

证书编号：CQC2019010304262034

申请人名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

尼普顿电器（昆山）有限公司(V047792)
江苏省昆山市千灯镇丰收北路58号8号房

产品名称和系列、规格、型号

直流接触器

CDEV2-100/150;Ui: 1000V;Uimp:4kV;lth:100A/150A;使用类别:DC-1;Ue:DC750V;Ie:100A,150A;Us:DC12V,DC24V;1P;IP43（接线端子除外）;型号解释见附件

产品标准和技术要求

GB/T14048.4-2010

认证模式

型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年07月14日 有效期至：2022年07月05日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

主任：_____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号: CQC2019010304262034

纸 号:

型号解释:

CD EV 2 -□ □ / □ □ □ □
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

①: CD:企业代号

②: EV: 直流接触器

③: 2: 设计序号

④: 额定工作电流: 100: 100A; 150: 150A

⑤: 主回路极性: W: 无固定极性; 空缺: 有固定的正负极性

⑥: 线圈控制电压: 12: DC12V; 24: DC24V

⑦: 辅助触点: F: 有辅助触点; 空缺: 无辅助触点

⑧: 线圈引出端方式: L: 引出线

⑨: 主回路引出端方式: Z: 螺柱接线

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: _____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>