



产品认证证书

证书编号：CQC2017010307947618

申请人名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气（芜湖）有限公司(V025026)
安徽省芜湖市芜湖机械工业园

产品名称和系列、规格、型号

剩余电流动作断路器

CDB6LEi、CDB6LEiG、CDBULE、CDBULEG；CDB6LEi、CDBULE：Ue:AC230V(1P+N、2P)，AC400V(3P、3P+N、4P)；In:6A，10A，16A，20A，25A，32A；B、C、D型特性；I Δ n:30mA，50mA，75mA，100mA，300mA；额定剩余动作类型：AC型、A型；电子式；I Δ m:630A；Ics=Icn=6kA；1P+N(N极常通)、2P、3P、3P+N(N极常通)、4P；CDB6LEiG、CDBULEG：Ue:AC230V(1P+N、2P)；In:6A，10A，16A，20A，25A，32A；B、C、D型特性；I Δ n:30mA；额定剩余动作类型：AC型、A型；电子式；I Δ m:630A；Ics=Icn=6kA；1P+N(N极常通)、2P；2P、3P、4P:适用于隔离用；1P+N、3P+N:不适用于隔离用

产品标准和技术要求

GB/T 16917.1-2014;GB/T 16917.22-2008

认证模式

产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462143-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年10月26日 有效期至：2022年03月15日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年07月10日

主任：_____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>