



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1020

# 国家强制性产品认证

## 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他: 利用已获证书结果模式

申请编号: A2020CCC0304-3470313  
(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: CDC9i-115, CDC9i-150

CDC9i-115N, CDC9i-150N

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司






<p>样品名称: 交流接触器                  型号: CDC9i-115, CDC9i-150                  CDC9i-115N, CDC9i-150N                  商 标: /                  样品数量: 2 台                  样品来源: 工厂送样                  收样日期: 2020-09-08                  完成日期: /</p>	<p>委托人: 德力西电气(芜湖)有限公司                  委托人地址: 安徽省芜湖市芜湖机械工业园                  生产者: 德力西电气有限公司                  生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技                  工业园区                  生产企业: 德力西电气有限公司                  生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技                  工业园区</p>
--	---

试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2010 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

CDC9i-115, CDC9i-150, CDC9i-115N, CDC9i-150N  
 Ui:1000V;Uimp:8kV;  
 Ith: 200A;  
 Ue: AC220/230V,AC380/400V,AC660/690V;  
 CDC9i-115, CDC9i-115N:  
 Ue: AC220/230V,AC380/400V,AC660/690V; Ie: 115A/115A/86A;  
 CDC9i-150, CDC9i-150N:  
 Ue: AC220/230V,AC380/400V,AC660/690V;Ie: 150A/150A/108A;  
 Us: AC24V,36V,48V,110V,127V,220V/230V,240V,380V/400V,415V, 440V/50Hz;  
 AC24V,36V,48V,110V,127V,220V/230V,240V,380V/400V,415V, 440V/50/60Hz;  
 DC24V,48V,110V,220V;  
 AC/DC48-132V, 50/60Hz; AC/DC100-250V, 50/60Hz;  
 使用类别:AC-3, AC-4;  
 极数:3P;  
 配用的辅助触头:产品本体不带辅助触头,可挂装 FD6 两极或四极辅助触头组  
 (2008010305285124)  
 Ith:10A;Ui:690V; Uimp:6kV;  
 AC-15: Ue/Ie:AC380V/0.95A;  
 DC-13: Ue/Ie:DC220V/0.15A.

主检: 朱文华	签名: 	日期: 2020-09-09
审核: 姜鑫	签名: 	日期: 2020-09-09
签发: 韩美丽	签名: 	日期: 2020-09-09



备注:

- 1.此申请为利用已获证书结果模式变更申请  
(母证书已变更, CCC 申请编号: A2019CCC0304-3292879);
- 2.变更情况: 见附页;
- 3.原 CCC 认可报告编号: 03601-A-14B0386-S;  
(母证书已变更, CCC 报告编号: 03601-A-19B0880-S);
- 4.出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;
- 5.原 CCC 证书编号: 2014010304689957;
- 6.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。