



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1020

# CQC 标志认证

## 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他: 利用已获证书结果模式

申请编号: V2020CQC012031-542299  
(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: CDC9i-185, CDC9i-225

CDC9i-185N, CDC9i-225N

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司






<p>样品名称: 交流接触器                  型号: CDC9i-185, CDC9i-225                  CDC9i-185N, CDC9i-225N                  商 标: /                  样品数量: 2 台                  样品来源: 工厂送样                  收样日期: 2020-09-08                  完成日期: /</p>	<p>委托人: 德力西电气(芜湖)有限公司                  委托人地址: 安徽省芜湖市芜湖机械工业园                  生产者: 德力西电气有限公司                  生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技                  工业园区                  生产企业: 德力西电气有限公司                  生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技                  工业园区</p>
--	---

试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2010 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

CDC9i-185, CDC9i-225, CDC9i-185N, CDC9i-225N  
 Ui:1000V;Uimp:8kV;  
 Ith: 275A;  
 Ue: AC220/230V,AC380/400V,AC660/690V;  
 CDC9i-185, CDC9i-185N:  
 Ue: AC220/230V,AC380/400V,AC660/690V; Ie: 185A/185A/118A;  
 CDC9i-225, CDC9i-225N:  
 Ue: AC220/230V,AC380/400V,AC660/690V;Ie: 225A/225A/137A;  
 Us: AC24V,36V,48V,110V,127V,220V/230V,240V,380V/400V,415V, 440V/50Hz;  
 AC24V,36V,48V,110V,127V,200V,220V/230V,240V,380V/400V,415V, 440V/50/60Hz;  
 DC24V,48V,110V,220V;  
 AC/DC48-132V, 50/60Hz;AC/DC100-250V, 50/60Hz;  
 使用类别:AC-3, AC-4;  
 极数:3P;  
 配用的辅助触头:产品本体不带辅助触头,可挂装 FD6 两极或四极辅助触头组  
 (2008010305285124)  
 Ith:10A;Ui:690V; Uimp:6kV;  
 AC-15: Ue/Ie:AC380V/0.95A;  
 DC-13: Ue/Ie:DC220V/0.15A.

主检: 朱文华	签名: 	日期: 2020-09-10
审核: 尤雪元	签名: 	日期: 2020-09-10
签发: 韩美丽	签名: 	日期: 2020-09-10



备注:

利用已获证书结果模式认证	母证书	利用已获证书结果模式申请
委托人名称	德力西电气有限公司	德力西电气(芜湖)有限公司
委托人地址	浙江省乐清市柳市镇德力西高科技 工业园区	安徽省芜湖市芜湖机械工业园
型号	CDC6-185,CDC6-225, CDC6-185N, CDC6-225N	CDC9i-185, CDC9i-225, CDC9i-185N, CDC9i-225N
母证书编号	2019010304267506	
母证书检测机构	苏州电器科学研究院股份有限公司	

说明: 本试验报告引用编号为“03601-A-19B0901-S”的报告, 仅修改了委托人名称、地址,除型号命名不同外, 其余参数均一致。