



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1145

CQC 标志认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☒其他: 利用已获证书结果模式

申请编号: V2020CQC012031-665884



(任务编号)

产品名称: 接触器式继电器

型 号: CDZ6i

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



样品名称: 接触器式继电器 型 号: CDZ6i 商 标: DELIXI ELECTRIC 数 量: 1 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2020-08-27 完成日期: 2020-08-28	委托人: 德力西电气(芜湖)有限公司 委托人地址: 安徽省芜湖市芜湖机械工业园 生产者: 德力西电气有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产企业: 德力西电气有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区												
试验结论: 原获证(2014010303711874)产品依据标准 GB/T 14048.5-2017 检验合格, 经本单位对本次送样样品的核查, 本次送样品与原获证(2014010303711874)产品, 产品描述一致、内部结构一致。													
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: CDZ6i Ui:690V; Uimp:6kV; Ith:10A; AC-15:Ue/Ie:AC220V/1.6A, AC380V/0.95A; DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.15A; Us:24V, 36V, 48V, 110V, 127V, 220V/230V, 240V, 380V/400V, 415V, 440V (包括 50Hz 和 50/60Hz); IP20;													
主检:  日期: 2020-08-28 审核:  日期: 2020-08-28 签发:  日期: 2020-08-28	 (检测机构名称、盖章) 2020年08月28日												
备注:													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">利用已获证书结果模式变更</td> <td style="width: 30%;">变更前</td> <td style="width: 30%;">变更后</td> </tr> <tr> <td>见附页一</td> <td>见附页一</td> <td>见附页一</td> </tr> <tr> <td>原利用已获证书结果模式证书编号</td> <td colspan="2">CQC2015010304782731</td> </tr> <tr> <td>原利用已获证书结果模式检测机构</td> <td colspan="2">上海电器设备检测所有限公司</td> </tr> </table>		利用已获证书结果模式变更	变更前	变更后	见附页一	见附页一	见附页一	原利用已获证书结果模式证书编号	CQC2015010304782731		原利用已获证书结果模式检测机构	上海电器设备检测所有限公司	
利用已获证书结果模式变更	变更前	变更后											
见附页一	见附页一	见附页一											
原利用已获证书结果模式证书编号	CQC2015010304782731												
原利用已获证书结果模式检测机构	上海电器设备检测所有限公司												
说明: 编号为“CQC2015010304782731”的原利用已获证书结果模式证书是由委托人: 德力西电气(芜湖)有限公司利用已获证书结果模式方式获得, 现母证书已发生变更, 变更内容详见编号为“00901-A2020CCC0303-3514048”的报告, 变更后的母证书编号为: 2014010303711874。本试验报告基于母证书变更而变更, 本申请单元除型号命名不同外, 其余参数均同变更后的母证书参数一致。													