





# 产品认证证书

附 录

第 1 页 共 3 页

证书编号: CQC20012250238

纸 号:

CDM9i-160F、CDM9i-160N、CDM9i-160R; 型号解释详见附件; Ue: AC400V/415V(F、N、R)、AC690V(F、N); Ui: 800V; Uimp: 8kV; In: 100A、125A、140A、160A; F型: Icu: 35kA、Ics: 25kA(AC400V/415V); Icu: 8kA、Ics: 4kA(AC690V); N型: Icu: 50kA、Ics: 35kA(AC400V/415V); Icu: 8kA、Ics: 8kA(AC690V); R型: Icu: 70kA、Ics: 50kA(AC400V/415V); 过电流脱扣器类型: 热磁式、单磁式、过载报警不脱扣(仅N、R型); 使用类别: A类; 极数: 3P(三个保护极, 适用于隔离用)、4P(A: 三个保护极, 带不可开断中性线, 不适用隔离用; B: 三个保护极, N极可开闭, 适用于隔离用); 配用的辅助触头: 1N01NC, 2N02NC; Ith: 3A; AC-15: Ue: AC400V/Ie: 1.5A; DC-13: Ue: DC220V/Ie: 0.15A; 符合附录N的电子附件: 电动操作机构; 型号: CD2-160/250; Us: DC24V、DC110V、DC220V/AC230V、AC400V; 频率适用于: 50/60Hz

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: \_\_\_\_\_

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



# 产品认证证书

附 录

第 2 页 共 3 页

证书编号：CQC20012250238

纸 号：

型号的解释：

$\frac{CD}{(1)}$     $\frac{M}{(2)}$     $\frac{9i}{(3)}$  -  $\frac{160}{(4)}$     $\frac{\square}{(5)}$  /  $\frac{\square}{(6)}$     $\frac{\square}{(7)}$     $\frac{\square}{(8)}$     $\frac{\square}{(9)}$     $\frac{\square}{(10)}$     $\frac{\square}{(11)}$     $\frac{\square}{(12)}$

- (1) 企业专用代号 (德力西)
- (2) 塑料外壳式断路器
- (3) 设计序号
- (4) 壳架等级额定电流
- (5) 分断能力级别: F、N、R
- (6) 极数: 3-3P, 4-4P
- (7) 脱扣方式: 2-单磁脱扣; 3-热磁脱扣
- (8) 产品附件: 见表 1
- (9) 保护类型: 无代号-配电保护; 2-电动机起动保护
- (10) A-三个保护极, 带不可开闭中性线; B-三个保护极, N 极可开闭
- (11) 扩展功能: 无代号-无此功能; I-过载报警不脱扣
- (12) 操作方式: 无代号-手柄操作; P-电操机构; Z-旋转手操

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任：\_\_\_\_\_

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



# 产品认证证书

附 录

第 3 页 共 3 页

证书编号：CQC20012250238

纸 号：

表 1

附件名称	附件代号	附件名称	附件代号
无附件	00	分励+辅助+报警	48
报警	08	分励+欠压	50
分励	10	辅助+辅助	60
分励+报警	18	辅助+辅助+报警	68
辅助	20	欠压+辅助	70
辅助+报警	28	欠压+辅助+报警	78
欠压	30		
欠压+报警	38		
分励+辅助	40		

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任： 

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>