



产品认证证书

证书编号: CQC2003010304029002

申请人名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气有限公司 (V010114)
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号

交流接触器

CJX1-9,CJX1-12,CJX1-9N,CJX1-12N,CJX1-9Z,CJX1-12Z; Ui:660V;lth:20A;CJX1-9,CJX1-9Z:Ue/le:
AC-3:AC220V/9A,AC380V/9A,AC660V/
6.6A;CJX1-12,CJX1-12Z:Ue/le:AC-3:AC220V/12A,AC380V/12A,AC660V/8.8A;CJX1-9N:Ue/le:AC-4:AC220V/3.3A,AC380V/3.3
A,AC660V/3.3A;CJX1-12N:Ue/le:AC-4:AC220V/4.3A,AC380V/4.3A,AC660V/4.3A;Us:50Hz:AC12V,24V,36V,48V,110V,
127V,220V,380V,440V,660V(CJX1-9,CJX1-9N,CJX1-12,CJX1-12N);50/60Hz:AC12V,24V,36V,48V,110V,127V,220V,380V,440
V,660V(CJX1-9,CJX1-9N,CJX1-12,CJX1-12N);DC12V,24V,36V,48V,110V,220V(CJX1-9Z,CJX1-12Z); 3P;配用的辅助触
头(1NO,1NC,1NO1NC,2NO,2NO2NC,3NO1NC):lth:10A;AC-15:Ue/le:AC380V/0.95A;DC-13:Ue/le:DC250V/0.13A

产品标准和技术要求

GB/T14048.4-2010

认证模式

型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求,特发此证。

发证日期:2020年04月27日 有效期至:2022年07月11日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任: _____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>