



产品认证证书

证书编号: CQC2003010304029030

申请人名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气有限公司 (V010114)
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号

交流接触器

CJX1-250, CJX1-300, CJX1-250N, CJX1-300N Ui:1000V; Ith:300A;
CJX1-250: Ue/Ie: AC-3: AC220V/250A, AC380V/250A, AC660V/250A;
CJX1-300: Ue/Ie: AC-3: AC220V/300A, AC380V/300A, AC660V/250A;
CJX1-250N: Ue/Ie: AC-4: AC220V/110A, AC380V/110A, AC660V/110A;
CJX1-300N: Ue/Ie: AC-4: AC220V/125A, AC380V/125A, AC660V/125A; Us: AC36V, 110V, 127V, 220V, 380V; 3P; 配用的辅
助触头 (2NO2NC, 4NO4NC); Ith: 10A; AC-15: Ue/Ie: AC380V/0.95A; DC-13: Ue/Ie: DC250V/0.13A

产品标准和技术要求

GB/T14048. 4-2010

认证模式

产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020 年 04 月 27 日 有效期至: 2022 年 07 月 11 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>