



# 产品认证证书

证书编号：CQC2003010304029031

**申请人名称及地址**

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

**制造商名称及地址**

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

**生产企业名称及地址**

德力西电气有限公司(V010114)  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

**产品名称和系列、规格、型号**

**交流接触器**

CJX1-400,CJX1-475 Ui:1000V;CJX1-400:Ith:400A; Ue/Ie:AC220V/400A,AC380V/400A,AC660V/400A;  
CJX1-475:Ith:550A;Ue/Ie:AC220V/475A,AC380V/475A,AC660V/400A;  
AC-1,AC-2,AC-3,AC-4;Us:AC36V,110V,127V,220V,380V;3P; 配用的辅助触头(2NO2NC,4NO4NC):Ith:10A;  
AC-15:Ue/Ie:AC380V/0.95A;DC-13:Ue/Ie:DC250V/0.13A

**产品标准和技术要求**

GB/T14048. 4-2010

**认证模式**

产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年04月27日 有效期至：2022年07月11日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：\_\_\_\_\_

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>