



# 产品认证证书

证书编号：CQC2003010309028992

**申请人名称及地址**

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

**制造商名称及地址**

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

**生产企业名称及地址**

德力西电气有限公司(V010114)  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

**产品名称和系列、规格、型号**

热过载继电器

JRS2-400/F, JRS2-630/F Ui:660V; Ue:AC660V; Ie: JRS2-400/F:78.1~125A, 125~200A, 156.3~250A, 200~320A, 250~400A;  
JRS2-630/F:312.5~500A, 393.8~630A; 脱扣级别:10;3P; 配用的辅助触  
头:1NO,1NC;Ith:5A;AC-15:Ue/Ie:380V/0.26A,220V/0.45A; DC-13:Ue/Ie:220V/0.14A,110V/0.27A

**产品标准和技术要求**

GB/T14048.4-2010

**认证模式**

产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年04月27日 有效期至：2022年07月11日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：\_\_\_\_\_

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>