



产品认证证书

证书编号：CQC2002010304022063

申请人名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气有限公司(V010114)
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号

交流接触器

CDC10-40 Ue: AC220V、AC380V、AC660V; Ie: 40A (AC220V、AC380V)、25A (AC660V); Ui: AC690V;
Ith: 40A; Uimp: 8kV; Us: AC36V、AC110V、AC127V、AC220V、AC380V; 极数: 3P; 使用类别: AC-1、
AC-2、AC-3、AC-4; 辅助触头: AC-15 Ue: AC380V; Ie: 0.47A; Ue: AC220V; Ie: 0.81A; DC-13 Ue: DC220V;
Ie: 0.31A; Ui: AC690V; Ith: 5A; Uimp: 8kV; 2NO、2NC

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2010

认证模式

产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年11月03日 有效期至：2022年07月11日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年04月27日

主任：_____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>