



# 产品认证证书

证书编号：CQC2002010309022845

## 申请人名称及地址

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 制造商名称及地址

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 生产企业名称及地址

德力西电气有限公司(V010114)  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 产品名称和系列、规格、型号

热过载继电器

CDR2-16 Ue: AC660V; 电流整定范围: 0.11~0.16A、0.14~0.21A、0.19~0.29A、0.27~0.4A、0.35~0.52A、0.42~0.63A、0.55~0.83A、0.7~1.0A、0.9~1.3A、1.1~1.5A、1.3~1.8A、1.5~2.1A、1.7~2.4A、2.1~3.0A、2.7~4A、3.4~4.5A、4.0~6.0A、5.2~7.5A、6.3~9.0A、7.5~11A、9.0~13A、12~17.6A; Ui: 660V; Uimp: 6kV; 脱扣级别: 10A; 极数: 3P; 辅助触头: AC-15 Ue: AC380V Ie: 常开 1.3A, 常闭 Ie: 2A; Ue: AC220V Ie: 常开 Ie: 1.7A, 常闭 Ie: 3A; Ith: 10A; Ui: AC500V; Uimp: 6kV

## 产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2010

## 认证模式

产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020年11月03日 有效期至: 2022年07月11日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年04月27日

主任: \_\_\_\_\_

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>