



# 产品认证证书

证书编号：CQC2003010309039974

## 申请人名称及地址

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 制造商名称及地址

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 生产企业名称及地址

德力西电气有限公司(V010114)  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 产品名称和系列、规格、型号

热过载继电器

CDR2-85 Ue: AC660V; 电流整定范围: 6.0~10A、8~14A、12~20A、17~29A、25~40A、35~55A、  
45~70A、60~100A; Ui: AC660V; Uimp: 6kV; 脱扣级别 10A 级; 极数: 3P; 辅助触头:  
AC-15 Ue: AC380V; Ie: 2A; Ue: AC220V; Ie: 3A; Ith: 10A; Ui: AC500V; Uimp: 6kV

## 产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2010

## 认证模式

产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020 年 11 月 03 日 有效期至：2022 年 07 月 11 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020 年 04 月 27 日

主任：\_\_\_\_\_

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>