



产品认证证书

证书编号：CQC2003010309039966

申请人名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气有限公司(V010114)
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号

热过载继电器

CDR2-105 Ue: AC660V; 电流整定范围: 27-42A、36-52A、45-63A、57-82A、70-105A、80-115A; Ui: AC660V;
Uimp: 6kV; 脱扣级别 10 级; 极数: 3P; 辅助触头: AC-15 常开: Ue: AC380V; Ie: 1.3A; Ue: AC220V; Ie:
1.7A; Ith: 6A; 常闭: Ue: AC380V; Ie: 2A; Ue: AC220V; Ie: 3A; Ith: 10A; Ui: AC500V; Uimp: 6kV

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2010

认证模式

产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020 年 11 月 03 日 有效期至：2022 年 07 月 11 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020 年 04 月 27 日

主任：_____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>