



产品认证证书

证书编号: CQC2007010309219670

申请人名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气有限公司 (V010114)
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号

热过载继电器

CDR6-18, CDR6-18/F;

Ui: 690V; Ue: AC690V; Ie: 0.10-0.15A, 0.12-0.18A, 0.18-0.25A, 0.25-0.36A, 0.35-0.50A, 0.5-0.7A, 0.63-0.9A, 0.9-1.2A, 1.2-1.8A, 1.8-2.5A, 2.5-3.6A, 3.5-4.8A, 4.5-6.3A, 5-7A, 6.3-9A, 9-12A, 11-15A, 14-18A; 脱扣级别: 10A; 3P; 配用的辅助触头: 1NO1NC; Ith: 6A; AC-15: Ue/Ie: 220V(230V)/1.64A(1.57A), 380V(400V)/0.95A(0.9A), 660V(690V)/0.55A(0.52A); DC-13: Ue/Ie: 220V(230V)/0.23A(0.22A)

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2010

认证模式

型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020 年 11 月 03 日 有效期至: 2024 年 11 月 14 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 04 月 27 日

主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>