



# 产品认证证书

证书编号：CQC2007010309219673

**申请人名称及地址**

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

**制造商名称及地址**

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

**生产企业名称及地址**

德力西电气有限公司 (V010114)  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

**产品名称和系列、规格、型号**

热过载继电器

CDR6-32,CDR6-32/F; Ui:690V;Ue:AC690V;Ie:6.3~9A,9~12A,12~18A,18~25A,23~32A;脱扣级别:10A;3P;配用的辅助触头:1NO1NC;Ith:6A;AC-15:Ue/Ie:220V(230V)/1.64A(1.57A),380V(400V)/0.95A(0.9A),660V(690V)/0.55A(0.52A);DC-13:Ue/Ie:220V(230V)/0.23A(0.22A)

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.4-2010

**认证模式**

型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年11月03日 有效期至：2024年11月14日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年04月27日

主任：\_\_\_\_\_

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>