



# 产品认证证书

证书编号：CQC2007010309219681

## 申请人名称及地址

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 制造商名称及地址

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 生产企业名称及地址

德力西电气有限公司(V010114)  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 产品名称和系列、规格、型号

热过载继电器

CDR6-185,CDR6-185/Z,CDR6-185/F; Ue:AC690V;Ie:48~55~65A,55~63~70A,63~70~80A,  
75~90~95A,90~100~115A,105~115~135A,120~135~150A,130~150~160A,150~160~185A; 脱扣级别:10;3P;配用的辅助  
触头:AC-15:Ue/Ie:AC220V(230V)/1.64A(1.57A),AC380V(400V)/  
0.95A(0.90A),AC660V(690V)/0.55A(0.52A),DC-13:Ue/Ie:DC220V(230V)/0.23A(0.22A)

## 产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2010

## 认证模式

型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年11月03日 有效期至：2025年07月08日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年04月27日

主任：\_\_\_\_\_

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>