



产品认证证书

证书编号：CQC2002010304022039

申请人名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气有限公司(V010114)
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号

交流接触器

CJ20-100 Ith:125A;Ui:690V;AC-1:Ue/Ie:AC220V/AC380V/AC660V/125A;
AC-2,AC-3,AC-4:Ue/Ie:AC220V/AC380V/100A,AC660V/63A; Us:AC36V,AC110V,AC127V,AC220V,AC380V;3P; 配用的
辅助触头(4NO2NC,3NO3NC,2NO4NC,2NO2NC):Ith:10A; AC-15:Ue/Ie:AC380V/0.80A,AC220V/1.4A,AC127V/2.4A;
DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.27A,DC110V/0.6A

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2010

认证模式

产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年11月16日 有效期至：2022年07月11日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年04月27日

主任：_____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>