



产品认证证书

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号: CQC2014010307720518

纸 号:

DZ47-125;

U_{imp} :4kV; U_i :500V;

U_e :AC230V (1P, 2P), AC400V (2P, 3P, 4P), DC80V (1P 外形), DC125V (2P 外形);

I_n :63A, 80A, 100A, 125A;


过电流脱扣器类型:热磁式;

I_{cs} :7.5kA; I_{cu} :10kA;

使用类别:A 类;脱扣级别:20;

极数:1P, 2P, 3P, 4P; 适用于隔离.

直流接线方式如下:



注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: _____

陆梅

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>