



# 产品认证证书

证书编号：CQC2019010307185811

## 申请人名称及地址

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 制造商名称及地址

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 生产企业名称及地址

德力西电气（芜湖）有限公司(V025026)  
安徽省芜湖市芜湖机械工业园

## 产品名称和系列、规格、型号

塑料外壳式断路器  
DZ47-125; 参数详见附件

## 产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2008

## 认证模式

产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年10月27日 有效期至：2023年12月28日  
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年07月10日

主任：\_\_\_\_\_

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



# 产品认证证书

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号: CQC2019010307185811

纸 号:

DZ47-125;

$U_{imp}$ :4kV;  $U_i$ :500V;

$U_e$ :AC230V (1P, 2P), AC400V (2P, 3P, 4P), DC80V (1P 外形), DC125V (2P 外形);

$I_n$ :63A, 80A, 100A, 125A;


过电流脱扣器类型:热磁式;

$I_{cs}$ :7.5kA;  $I_{cu}$ :10kA;

使用类别:A 类;脱扣级别:20;

极数:1P, 2P, 3P, 4P; 适用于隔离.

直流接线方式如下:



注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: \_\_\_\_\_

陆梅

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>