产品认证证书

证书编号：CQC2003010309039481

申请人名称及地址

德力西电气有限公司

浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称及地址

德力西电气有限公司

浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气有限公司(V010114)

浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号

热过载继电器

JR20-10,JR20-16,JR20-25 Ui: 660V Ue: 660V Ie(JR20-10):
0.1~0.13~0.15A,0.15~0.19~0.23A,0.23~0.29~0.35A,0.35~0.44~0.53A,0.53~0.67~0.8A,
0.8~1~1.2A,1.2~1.5~1.8A,1.8~2.2~2.6A,2.6~3.2~3.8A,3.2~4~4.8A,4~5~6A,5~6~7A,
6~7.2~8.4A,7.2~8.6~10A,8.6~10~11.6A Ie(JR20-16):
3.6~4.5~5.4A,5.4~6.7~8A,8~10~12A,10~12~14A,12~14~16A,14~16~18A Ie(JR20-25):
7.8~9.7~11.6A,11.6~14.3~17A,17~21~25A,21~25~29A 脱扣级别:10A 极数:3P 配用辅助触头(本体): 1NO,1NC
Ith:6A AC-15:Ue/Ie: 220V/0.82A(NO),220V/1.64A (NC), 380V/0.47A(NO), 380V/0.95A(NC)

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2010

认证模式

产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020 年 11 月 03 日 **有效期至：**2022 年 07 月 11 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020 年 04 月 27 日

主任：

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE 中国质量认证中心

中国质量认证中心

中国．北京．南四环西路 188 号 9 区 100070

http://www.cqc.com.cn