

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980309000208

德力西电气有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

德力西电气有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：德力西电气有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-C03-02:2014 低压元器件
产品名称：热过载继电器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 14048.4-2010
生产企业名称：德力西电气有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

联系人：郭建权
电话：400-826-8008
电子邮箱：ccc@delixi-electric.com
指定签字人：

自我声明时间：2020-11-05
自我声明地点：温州
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980309000208

产品系列、型号、规格:

JR20-10, JR20-16, JR20-25 Ui: 660V Ue: 660V Ie(JR20-10):
0.1~0.13~0.15A, 0.15~0.19~0.23A, 0.23~0.29~0.35A, 0.35~0.44~0.53A, 0.53~0.67~0.8A,
0.8~1~1.2A, 1.2~1.5~1.8A, 1.8~2.2~2.6A, 2.6~3.2~3.8A, 3.2~4~4.8A, 4~5~6A, 5~6~7A, 6~7.2~8.4A, 7.2~8.6~10A, 8.6~10~11.6A
Ie(JR20-16): 3.6~4.5~5.4A, 5.4~6.7~8A, 8~10~12A, 10~12~14A, 12~14~16A, 14~16~18A Ie(JR20-25):
7.8~9.7~11.6A, 11.6~14.3~17A, 17~21~25A, 21~25~29A 脱扣级别:10A 极数:3P 配用辅助触头(本体): 1NO, 1NC Ith:6A AC-
15:Ue/Ie: 220V/0.82A(NO), 220V/1.64A (NC), 380V/0.47A(NO), 380V/0.95A(NC)

联系人: 郭建权
电话: 400-826-8008
电子邮箱: ccc@delixi-electric.com
指定签字人: 

自我声明时间: 2020-11-05
自我声明地点: 温州
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。