



# 产品认证证书

证书编号：CQC2003010309039718

## 申请人名称及地址

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 制造商名称及地址

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 生产企业名称及地址

德力西电气有限公司(V010114)  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 产品名称和系列、规格、型号

热过载继电器

JR20-63 Ui: 660V Ue: 660V Ie: 16~20~24A, 24~30~36A, 32~40~47A, 40~47~55A, 47~55~62A, 55~63~71A 脱扣级  
别:10A 极数:3P 配用辅助触头(本体): 1NO,1NC Ith:6A AC-15:Ue/Ie: 220V/0.82A(NO),220V/1.64A(NC),  
380V/0.47A(NO), 380V/0.95A(NC)

## 产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2010

## 认证模式

产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年11月03日 有效期至：2022年07月11日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年04月27日

主任：\_\_\_\_\_

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>