



产品认证证书

证书编号: CQC2003010309039976

申请人名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气有限公司(V010114)
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号

热过载继电器

JR20-250 Ui: 660V Ue: 660V Ie: 135~160~195A, 167~200~250A 脱扣级别:10 极数:3P
配有辅助触头(本体): 1NO,1NC Ith:6A AC-15:Ue/Ie: 220V/0.82A(NO), 220V/1.64A (NC),
380V/0.47A(NO), 380V/0.95A(NC)

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2010

认证模式

产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020年11月03日 有效期至: 2022年07月11日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年04月27日

主任: _____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>