



# 产品认证证书

证书编号：CQC2002010309022841

## 申请人名称及地址

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 制造商名称及地址

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 生产企业名称及地址

德力西电气有限公司(V010114)  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 产品名称和系列、规格、型号

### 热过载继电器

JRS1-25 Ue: AC660V; 电流整定范围: 0.1~0.16A、0.16~0.25A、0.25~0.4A、0.4~0.63A、0.63~1.0A、1.0~1.6A、1.6~2.5A、2.5~4.0A、4.0~6.0A、5.5~8.0A、7.0~10A、10~13A、13~18A、18~25A; Ui: 660V; Uimp: 6kV; 脱扣级别: 10A级; 极数: 3P; 辅助触头: AC-15 Ue: AC380V Ie: 0.95A; AC220V Ie: 1.64A; Ith: 6A; Ui: AC500V; Uimp: 6kV

## 产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2010

## 认证模式

产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年11月03日 有效期至：2022年07月11日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年04月27日

主任：\_\_\_\_\_

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>