

# 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980309000231

德力西电气有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

德力西电气有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：德力西电气有限公司  
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇德力西高科技工业园区  
依据的强制性产品认证规则：CNCA-C03-02:2014 低压元器件  
产品名称：热过载继电器  
产品系列、型号、规格：(见附页)  
依据的标准：GB/T 14048.4-2010  
生产企业名称：德力西电气有限公司  
生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

联系人：郭建权  
电话：400-826-8008  
电子邮箱：ccc@delixi-electric.com  
指定签字人：

自我声明时间：2020-11-05  
自我声明地点：温州  
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980309000231

产品系列、型号、规格:

JRS1D-25,JRS1Ds-25;Ue:AC660V;电流整定范围:0.1~0.16A、0.16~0.25A、0.25~0.4A、0.4~0.63A、0.63~1.0A、1.0~1.6A、1.6~2.5A、2.5~4.0A、4.0~6.0A、5.5~8.0A、7.0~10A、9.0~13A、12~18A、17~25A;Ui:AC660V;Uimp:6kV;脱扣级别:10A级;极数:3P;辅助触头:AC-15;Ue:AC380V;Ie:0.95A;Ue:AC220V;Ie:1.64A;DC-13;Ue:AC220V;Ie:0.15A;Ith:5A;Ui:AC500V;Uimp:6kV

联系人: 郭建权  
电话: 400-826-8008  
电子邮箱: ccc@delixi-electric.com  
指定签字人: 

自我声明时间: 2020-11-05  
自我声明地点: 温州  
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。