



产品认证证书

证书编号: CQC20012270619

申请人名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

浙江久制电气有限公司(V053152)
浙江省乐清市柳市镇象阳工业区正顺西路5号

产品名称和系列、规格、型号

信号灯

LAY5S-ZS□□□□; 型号解释详见附件; Ui: 660V; Uimp: 2.5kV; Ue: AC/DC48V、110V、220V, AC110V、AC220V、AC380V; Ie: ≤20mA; 安装孔直径: Φ22mm; IP65 (产品正面部分)

产品标准和技术要求

GB/T 14048.5-2017

认证模式

产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020 年 10 月 22 日 有效期至: 2024 年 04 月 29 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任: _____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

证书编号: CQC20012270619

第 1 页 共 1 页

纸 号:

型号的解释:

LA Y 5s - ZS □ □ □ □

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

(1) 按钮

(2) 一般式

(3) 设计序号

(4) 产品代号: ZS-指示灯

(5) 工作方式: 无-双色指示灯, WG-隔离式位置灯, WD-断路式位置灯, WN-接地式位置灯

(6) 灯头形状: 无-圆形, F-方形

(7) 电压代码: 电阻降压: E-48V、F-110V、MZ-220V

电容降压: F-110V、M-220V、Q-380V

(8) 色别代码: 34 绿红, 45 红黄, 64 蓝红

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>