

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020970304001119

浙江德力西电器有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江德力西电器有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江德力西电器有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇翔金垟村
依据的强制性产品认证规则：CNCA-C03-02:2014 低压元器件
产品名称：自耦减压启动控制柜
产品系列、型号、规格：（见附页）
依据的标准：GB/T14048.4-2010
生产企业名称：浙江德力西电器有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇腾飞路28号

联系人：熊妮
电话：0577-62723100
电子邮箱：zlb@delixi.com
指定签字人：

自我声明时间：2020-09-24
自我声明地点：浙江省温州市乐清市柳市镇翔金垟村

生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020970304001119

产品系列、型号、规格:

JJ1B-11kW, JJ1B-15kW, JJ1B-18.5kW, JJ1B-22kW, JJ1B-30kW, JJ1B-40kW, JJ1B-45kW, JJ1B-55kW, JJ1B-75kW, JJ1B-100kW, JJ1B-115kW, JJ1B-135kW, JJ1B-160kW, JJ1B-190kW; Ui: 660V; Uimp: 6kV; Ith: 22A (JJ1B-11kW), 29A (JJ1B-15kW), 36A (JJ1B-18.5kW), 42A (JJ1B-22kW), 57A (JJ1B-30kW), 0A (JJ1B-40kW), 84A (JJ1B-45kW), 103A (JJ1B-55kW), 140A (JJ1B-75kW), 184A (JJ1B-100kW), 219A (JJ1B-115kW), 252A (JJ1B-135kW), 300A (JJ1B-160kW), 351A (JJ1B-190kW); AC-3; Ue: AC380V; Ie: 22A (JJ1B-11kW), 29A (JJ1B-15kW), 36A (JJ1B-18.5kW), 42A (JJ1B-22kW), 57A (JJ1B-30kW), 80A (JJ1B-40kW), 84A (JJ1B-45kW), 103A (JJ1B-55kW), 140A (JJ1B-75kW), 184A (JJ1B-100kW), 219A (JJ1B-115kW), 252A (JJ1B-135kW), 300A (JJ1B-160kW), 351A (JJ1B-190kW); Pe: 11kW (JJ1B-11kW), 15kW (JJ1B-15kW), 18.5kW (JJ1B-18.5kW), 22kW (JJ1B-22kW), 30kW (JJ1B-30kW), 40kW (JJ1B-40kW), 45kW (JJ1B-45kW), 55kW (JJ1B-55kW), 75kW (JJ1B-75kW), 100kW (JJ1B-100kW), 115kW (JJ1B-115kW), 135kW (JJ1B-135kW), 160kW (JJ1B-160kW), 190kW (JJ1B-190kW); 脱扣级别: 10A; 3P; IP30

联系人: 熊妮
电话: 0577-62723100
电子邮箱: zlb@delixi.com
指定签字人: 

自我声明时间: 2020-09-24
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市柳市镇翔金垟村

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。