



# 产品认证证书

证书编号：CQC2019010307148931

**申请人名称及地址**

德力西电气有限公司  
乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

**制造商名称及地址**

德力西电气有限公司  
乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

**生产企业名称及地址**

德力西电气（芜湖）有限公司 (V025026)  
安徽省芜湖市芜湖机械工业园

**产品名称和系列、规格、型号**

塑料外壳式断路器  
CDM3-125C; 参数及型号解释详见附件

**产品标准和技术要求**

GB/T14048.2-2008

**认证模式**

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年07月10日      有效期至：2024年01月14日  
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：        陆楠        

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070  
<http://www.cqc.com.cn>



# 产品认证证书

附 录

第 1 页 共 2 页

证书编号: CQC2019010307148931

纸 号:

CDM3-125C;

Ui: 800V; Uimp: 8kV;

Ue: AC400V/415V;

In: 10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A、125A;

Ics: 15kA、Icu: 25kA;

过电流脱扣器类型: 热磁式、单磁式;

使用类别: A 类; 适用频率: 50/60Hz;

极数: 3P (三个保护极, 适用于隔离用)、4P (A: 三个保护极带不可开闭中性线, 不适用于隔离用; B: 三个保护极, N 极可开闭, 适用于隔离用);

配用的辅助触头: 1N01NC、2N02NC; Ith: 3A;

AC-15: Ue/Ie: AC400V/1.5A;

DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A;

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: \_\_\_\_\_

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>

