



# 产品认证证书

证书编号：CQC2019010307148927

## 申请人名称及地址

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 制造商名称及地址

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 生产企业名称及地址

德力西电气（芜湖）有限公司(V025026)  
安徽省芜湖市芜湖机械工业园

## 产品名称和系列、规格、型号

塑料外壳式断路器

CDM3-125L; Ui: 800V; Uimp: 8kV; Ue: AC400V/415V; In: 40A、50A、63A、80A、100A、125A; Ics: 21kA、  
Icu: 35kA(AC400V/415V); Ics: 4kA、Icu: 8kA(AC690V); 过电流脱扣器类型: 热磁式、单磁式; 使用类别: A  
类; 极数: 3P (三个保护极, 适用于隔离用)、4P (A:三个保护极带不可开闭中性线, 不适用于隔离用;  
B:三个保护极, N极可开闭, 适用于隔离用); 配用的辅助触头:1NO1NC、2NO2NC; Ith: 3A; AC-15: Ue/Ie:  
AC400V/1.5A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A; 适用频率: 50/60Hz; 型号解释详见附件

## 产品标准和技术要求

GB/T14048. 2-2008

## 认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020年07月10日 有效期至: 2024年01月14日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任: \_\_\_\_\_

陆梅

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>

