



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1145

CQC 标志认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2020CQC012030-718506
(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: DZ47MA

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



产品名称: 塑料外壳式断路器 型号: DZ47MA 商标: DELIXI ELECTRIC 样品数量: 5台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2020-10-27 完成日期: 2020-10-29	委托人: 德力西电气有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产者: 德力西电气有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产企业: 德力西电气(芜湖)有限公司 生产企业地址: 安徽省芜湖市芜湖机械工业园
---	--

试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2008 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

DZ47MA
 Uimp:4kV;
 Ui:500V;
 Ue: AC230V(1P), AC400V(2P,3P,4P);
 In: 1A,2A,4A,6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A;
 过电流脱扣器类型: 电磁式;
 Ics=Icu:6kA;
 使用类别:A;
 极数: 1P,2P,3P,4P;
 适用于隔离;

主检:  日期: 2020.10.29
审核:  日期: 2020.10.29
签发:  日期: 2020.10.29



备注:

变更项目	变更前	变更后
见附页	见附页	见附页
原证书编号	CQC2019010307201634	
原测试报告编号	00901-A2019CCC0307-3248142	
原检测单位	上海电器设备检测所有限公司	