



产品认证证书

证书编号：CQC2015010304782736

申请人名称及地址

德力西电气（芜湖）有限公司
安徽省芜湖市芜湖机械工业园

制造商名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气有限公司(V010114)
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号

交流接触器

CDC6i-25,CDC6i-25N;CDC6i-32,CDC6i-32N;CDC6i-38,CDC6i-38N; 详见参数附件

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2010

认证模式

产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年12月07日 有效期至：2024年07月01日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年04月27日

主任：_____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号: CQC2015010304782736

纸 号:

CDC6i-25, CDC6i-25N; CDC6i-32, CDC6i-32N; CDC6i-38, CDC6i-38N

Ui: 690V;

CDC6i-25, CDC6i-25N:

Ith: 40A;

AC-3: Ue/Ie: 220V/230V/25A, 380V/400V/25A, 660V/690V/18A;

AC-4: Ue/Ie: 380V/400V/8.5A, 660V/690V/4.4A;

CDC6i-32, CDC6i-32N:

Ith: 50A;

AC-3: Ue/Ie: 220V/230V/32A, 380V/400V/32A, 660V/690V/22A;

AC-4: Ue/Ie: 380V/400V/12A, 660V/690V/7.5A;

CDC6i-38, CDC6i-38N:

Ith: 50A;

AC-3: Ue/Ie: 220V/230V/38A, 380V/400V/38A, 660V/690V/22A;

AC-4: Ue/Ie: 380V/400V/14A, 660V/690V/8.9A;

Us: AC24V, 36V, 48V, 110V, 127V, 220/230V, 240V, 380/400V, 415V, 440V
50Hz, 50/60Hz;

IP20;

配用的辅助触头: (本体)

Ith: 10A;

AC-15: Ue/Ie: 220V/1.6A, 380V/0.95A;

DC-13: Ue/Ie: 220V/0.15A;

1NO, 1NC, 1NO1NC

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: _____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>