



# 产品认证证书

证书编号：CQC2015010304782737

## 申请人名称及地址

德力西电气（芜湖）有限公司  
安徽省芜湖市芜湖机械工业园

## 制造商名称及地址

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 生产企业名称及地址

德力西电气有限公司(V010114)  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 产品名称和系列、规格、型号

交流接触器

CDC6i-40,CDC6i-40N;CDC6i-50,CDC6i-50N;CDC6i-65,CDC6i-65N; 详细型号解释见附件

## 产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2010

## 认证模式

产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年12月07日 有效期至：2024年07月18日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年04月27日

主任：\_\_\_\_\_

陆梅

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



# 产品认证证书

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号: CQC2015010304782737

纸 号:

CDC6i-40, CDC6i-40N; CDC6i-50, CDC6i-50N; CDC6i-65, CDC6i-65N

Ui: 690V;

CDC6i-40, CDC6i-40N:

Ith: 60A;

AC-3: Ue/Ie: 220V/230V/40A, 380V/400V/40A, 660V/690V/34A;

AC-4: Ue/Ie: 380V/400V/18.5A, 660V/690V/9A;

CDC6i-50, CDC6i-50N:

Ith: 80A;

AC-3: Ue/Ie: 220V/230V/50A, 380V/400V/50A, 660V/690V/39A;

AC-4: Ue/Ie: 380V/400V/24A, 660V/690V/12A;

CDC6i-65, CDC6i-65N:

Ith: 80A;

AC-3: Ue/Ie: 220V/230V/65A, 380V/400V/65A, 660V/690V/42A;

AC-4: Ue/Ie: 380V/400V/28A, 660V/690V/14A;

Us: AC24V, 36V, 48V, 110V, 127V, 220/230V, 240V, 380/400V, 415V, 440V  
50Hz, 50/60Hz;

IP20;

配用的辅助触头: (本体)

Ith: 10A;

AC-15: Ue/Ie: 220V/1.6A, 380V/0.95A;

DC-13: Ue/Ie: 220V/0.15A;

1N01NC

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: \_\_\_\_\_

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>