



# 产品认证证书

证书编号：CQC2015010304782730

## 申请人名称及地址

德力西电气（芜湖）有限公司  
安徽省芜湖市芜湖机械工业园

## 制造商名称及地址

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 生产企业名称及地址

德力西电气有限公司(V010114)  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 产品名称和系列、规格、型号

### 交流接触器

CDC6i-80,CDC6i-80N;CDC6i-95,CDC6i-95N; Ui:690V; CDC6i-80,CDC6i-80N: Ith:125A;  
AC-3:Ue/Ie:220V/230V/80A,380V/400V/80A, 660V/690V/49A; AC-4:Ue/Ie: 380V/400V/37A, 660V/690V/17.3A;  
CDC6i-95,CDC6i-95N: Ith:125A; AC-3:Ue/Ie:220V/230V/95A, 380V/400V/95A, 660V/690V/49A; AC-4:Ue/Ie: 380V/400V/44A,  
660V/690V/21.3A; Us: AC24V, 36V, 48V, 110V,127V, 220/230V ,240V, 380/400V, 415V, 440V 50Hz,50/60Hz; IP20; 配用的  
辅助触头: (本体) Ith:10A; AC-15: Ue/Ie: 220V/1.6A ,380V/0.95A; DC-13: Ue/Ie: 220V/0.15A; 1NO1NC

## 产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2010

## 认证模式

产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年12月07日 有效期至：2024年07月01日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年04月27日

主任：\_\_\_\_\_

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>