



产品认证证书

证书编号：CQC2005010307140636

II 型自愿认证

申请人名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气有限公司 (V010114)
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号

剩余电流断路器
CDM1L-400L, CDM1L-400M; 详见参数附件

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2008

认证模式

产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020 年 12 月 17 日 有效期至：2030 年 12 月 17 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020 年 05 月 21 日

主任：_____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 1 页 共 4 页

证书编号: CQC2005010307140636

纸 号:

CDM1L-400L, CDM1L-400M;

U_{imp} :8kV; U_i :800V; U_e :AC400V;

I_n :200A, 225A, 250A, 315A, 350A, 400A;

过电流脱扣器类型:热磁式;

CDM1L-400L: I_{cs} :30kA, I_{cu} :50kA; CDM1L-400M: I_{cs} :40kA, I_{cu} :70kA;

$I_{\Delta n}$:100mA/300mA/500mA 分级调节/AC 型; 漏电脱扣器类型: 电子式;

$I_{\Delta m}$:25% I_{cu} ;

使用类别:A; 3P、4P(A 型:3 个保护极, N 极常通; B 型:3 个保护极, N 极可开闭; C 型:4 个保护极, N 极可开闭; D 型:4 个保护极, N 极常通); 3P、4P(B 型、C 型): 适用于隔离用, 4P(A 型、D 型): 不适用于隔离用

配用的辅助触头: 2NO2NC, I_{th} :3A, AC-15、400V/1.5A, DC-13、220V/0.15A

符合附录 N 的电子附件: RA, I_{th} : 8A, AC-14、250V/5A, DC-13、30V/5A

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: _____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>

