



# 产品认证证书

证书编号：CQC2016010307874992

II 型自愿认证

申请人名称及地址

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称及地址

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气（芜湖）有限公司(V025026)  
安徽省芜湖市芜湖机械工业园

产品名称和系列、规格、型号

塑料外壳式断路器  
CDM3-125T、CDM3-125Q；参数及型号解释详见附件

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2008

认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020 年 12 月 28 日 有效期至：2030 年 12 月 28 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020 年 07 月 10 日

主任：\_\_\_\_\_

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



# 产品认证证书

附 录

第 1 页 共 2 页

证书编号: CQC2016010307874992

纸 号:

CDM3-125T、CDM3-125Q;

Ue: AC400V/415V、AC690V;

In: 40A、50A、63A、80A、100A、125A;

Ui: 800V; Uimp: 8kV;

过电流脱扣器类型: 热磁式、单磁式;

T 型: Ics: 26kA; Icu: 35kA(AC400V/415V); Ics: 4kA; Icu: 8kA(AC690V);

Q 型: Ics: 30kA; Icu: 42kA(AC400V/415V); Ics: 8kA; Icu: 8kA(AC690V);

使用类别: A 类;

脱扣级别: 10A;

极数: 3P (适用于隔离用)、4P (A: 三个保护极, 带不可开闭中性线, 不适用于隔离用、

B: 三个保护极, N 极可开闭, 适用于隔离用); 50/60Hz;

配用的辅助触头: 1N01NC, 2N02NC; Ith: 3A;

AC-15: Ue/Ie: AC400V/1.5A;

DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A.

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: \_\_\_\_\_

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



# 产品认证证书

附录

第 2 页 共 2 页

证书编号：CQC2016010307874992


纸号：

型号的解释：

<u>CD</u>	<u>M</u>	<u>3</u>	<u>-125</u>	<u>□</u>	/	<u>□</u>	<u>□</u>	<u>□</u>	<u>□</u>	<u>□</u>	<u>□</u>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

- (1) 企业专用代号 (德力西)
- (2) 塑料外壳式断路器
- (3) 设计序号
- (4) 壳架等级额定电流
- (5) 分断能力级别: T、Q
- (6) 极数: 3—3P, 4—4P
- (7) 脱扣方式: 2—单磁脱扣; 3—热磁脱扣
- (8) 00—无附件; 08—报警(SD); 10—分励(MX); 18—分励+报警(MX+SD); 20—辅助(OF); 28—辅助+报警(OF+SD); 30—欠压(MN); 38—欠压+报警(MN+SD); 40—分励+辅助(MX+OF); 48—分励+辅助+报警(MX+OF+SD); 50—分励+欠压(MX+MN); 60—辅助+辅助(OF+OF); 68—辅助+辅助+报警(OF+OF+SD); 70—欠压+辅助(MN+OF); 78—欠压+辅助+报警(MN+OF+SD)
- (9) 保护类型: 无代号—配电保护; 2—电动机保护
- (10) A-三个保护极带不可开闭中性线; B-三个保护极, N极可开闭
- (11) 操作方式: 无代号—手柄操作; Z—转动手操; P-电操机构
- (12) 安装方式: 无代号—固定板前; R—固定板后; F—插入板前; P—插入板后

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任： 

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>