



产品认证证书

证书编号：CQC2016010305854580

II 型自愿认证

申请人名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气（芜湖）有限公司(V025026)
安徽省芜湖市芜湖机械工业园

产品名称和系列、规格、型号

自动转换开关电器

CDQ3HB-100S; Uimp:8kV(主电路), 4kV(控制电路); Ui:800V; Ue:AC400V; Ie:16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A; 使用类别:AC-33iB; Icm(峰值):73.5kA, Icn:35kA; 电器级别:CB 级; 转换方式:ATSE; 3P、4P;型号解释详见附件

产品标准和技术要求

GB/T 14048.11-2016

认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020 年 12 月 28 日 有效期至：2030 年 12 月 28 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020 年 07 月 10 日

主任：_____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>

